



221520344890



LQ24HQL118

控制编号: LQJC-226-JL-01

检测报告

Test Report

No: LQ24HQL118

项目名称:

Product

废水检测

委托单位:

Client

山东洁晶集团股份有限公司

检验类别:

Test Kind

委托检验

山东陆桥检测技术股份有限公司

Shandong Luqiao Detection Technology Co., Ltd




山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

No: LQ24HQL118

共 2 页 第 1 页

委托单位	名称	山东洁晶集团股份有限公司			
	地址	山东省日照市经济开发区			
	联系电话	15163318157			
检测单位	名称	山东陆桥检测技术股份有限公司			
	地址	山东省日照市经济开发区天津路南、太原路东（安源路89号）			
	联系电话	0633-8070869			
样品类别	废水				
采样日期	2024. 12. 11				
检测周期	2024. 12. 11-2024. 12. 30				
采样人员	来振华, 宋年春				
检测分析人员	秦国栋				
结论	不予判定				
备注	ND表示未检出				
报告编制		报告审核		报告签发	
日期	2024.12.31	日期	2024.12.31	日期	2024.12.31




山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

No: LQ24HQL118

共 2 页 第 2 页

被测单位	山东洁晶集团股份有限公司			
被测单位地址	山东省日照市经济开发区			
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范	样品类别	废水	
采样日期	2024.12.11	分析日期	2024.12.11-2024.12.15	
采样点位	污水处理站出水口DW001			
样品状态描述	1. 样品数量及体积：1000mL×3（聚乙烯瓶） 2. 样品外观：瓶装淡黄色无味液体，采样标签完整清晰。			
检测项目	单位	分析方法及依据	仪器名称	检出限
磷酸盐	mg/L	离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪	
检测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
磷酸盐	mg/L	2.64	2.60	2.58
备注：				



——本报告完成——